



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА В г. МОСКВЕ

ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4/9, МОСКВА, РОССИЯ, 129626, ТЕЛЕФОН: (095) 287 31 41, ФАКС: (095) 287 06 20, E-mail:  
mgcses@asvt.ru

09.09.02 № 3-11-485  
на № 203 от 26.08.2002

Кровельная компания  
ТехноНИКОЛЬ  
Заместителю директора  
Ю.А.Горелову

Материал марки «Технозласт» ЭПН 4,0 и ЭМП 5,5 (ТУ 5774-003-00287852-99, санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.577.Т.24471.08.2 от 21.08.02) может применяться для устройства наружной гидроизоляции бетонных резервуаров с питьевой водой, при исключении прямого контакта этих материалов с питьевой водой.

*З.м.* Главный врач



Н.Н.Филатов

*В.м. Глинка*